

Kuidas hoolitseda kortermajas tuleohtuse eest?

ELAMU

Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust. Kortermajas, kus elab lähestikku mitmeid leibkondi, on tuleõnnetuste ennetamisel ühtviisi oluline see, et oma kohustusi täidaksid nii korteriühistu kui kõik korteriomanikud ja majaelanikud.

KORTERIÜHISTU KOHUSTUSED

- ▶ Veendu, et küttesüsteemid on seaduslikult ehitatud või paigaldatud (www.ehr.ee).
- ▶ Enne 2000. aastat ehitatud majas telli kord viie aasta jooksul ja pärast 2000. aastat ehitatud majas kord kümne aasta jooksul korterivaldajate ühiskasutuses olevate ruumide (treppikoda, kelder, koridor jmt) elektripaigaldiste korraline audit.
- ▶ Telli (koostöös korteriomanikega) vähemalt kord aastas kutseline korstnapühkija, kes väljastab akti.
- ▶ Taga tuleohutuspaigaldiste (näiteks piksekaitse) korrashoid ja toimepidevus.
- ▶ Taga igal aastal gaasiseadmete (näiteks gaasiveesoojendi) hoolduse läbiviimine.

KORTERIOMANIKU KOHUSTUSED

- ▶ Paigalda vähemalt ühte eluruumi suitsuandur, samas – mida rohkem, seda ohutum! Suitsuandur paigaldatakse lakke ja anduri korrasolekut testitakse kord kuus. Kord kuus tuleks ka andur tolmuimejaga tolmust puhastada (suitsuandurit ise lahti võtta ei tohi). Arvestada tuleks, et köök ja vannituba ei ole anduri jaoks sobivad ruumid!
- ▶ Kütte- ja gaasiseadmetega korterisse paigalda vingugaasiandur. Vingugaasiandur on seade, mis tuvastab gaasi olemasolu õhus ja edastab häresignaali. Anduri omanik peab sarnaselt suitsuandurile tagama selle korrashoiu ja toimimise. Vingugaasianduri paigal-

damine on kohustuslik ruumides, kus on välise ventilatsioonita gaasiseade.

- ▶ Arvesta korteriuste väljavahetamisel, et treppikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu.
- ▶ Eelista seestpoolt võtmeta avatavat ukسلuku, mis võimaldab tulekahju korral kiiresti väljuda. Võtmega avatava välisukse korral hoia võtit ukse läheduses ja hoolitse selle eest,



et terve pere oskaks õnnetuse korral võtit leida ja ust avada.

- ▶ Ära suitseta siseruumides! Rõdul suitsetades hoolitse vee või liivaga täidetud anuma olemasolu eest. Keelatud on põlevate suitsukonide viskamine rõdult alla!
- ▶ Ole toiduvalmistamisel tähelepanelik! Tuleoht võib tekkida ka toidu kõrbemisest. Viibi toidu valmistamise ajal köögis, vajadusel kasuta köögikella. Toiduvalmistamise ajal ei minda korraks poodi!
- ▶ Ära grilli rõdul! Kortermaja rõdul grillimine on keelatud.
- ▶ Ära hoi rõdul põlevmaterjali! Just rõdude põlengust on alguse saanud eelmise aasta rängemate tagajärgedega korteritulekahjud.
- ▶ Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta! Küünal tuleb asetada mittepõlevast materjalist alusele ja eemale muudest põlevmaterjalidest (kardinad, dekoratiivsed kaunistused). Ka teeküünalaid tohib põletada vaid mittepõleval alusel!
- ▶ Ära paiguta evakuatsioonitrepikotta ning läbikäiguteedele majas ja keldris eset või seadet, mis võib takistada ohutut ja kiiret väljumist!
- ▶ Paiguta põlevmaterjalid vähemalt 150 millimeetri kaugusele kütteseadme ja korstna välispinnast.
- ▶ Hoolitse lähedaste ja naabrite eest, kes vajavad tuleõnnetuste ennetamisel abi. Kingi eakale pereliikmele köögikell ja aita kontrollida tema suitsuanduri korrasolekut. Kui märkad tuleohutuses abivajavat majanaabrit, helista päästeala infotelefonil 1524.

KAS TEADSID, ET

- ▶ tuleohtlikke vedelikke (mootorikütus, lahustid jms), mille leekpunkt on alla 55 °C, võib keldris ladustada koguses kuni viis liitrit korteri kohta; põlevmaterjali võib ladustada mõistlikus koguses, kuid mitte läbikäiguteedele;
- ▶ kortermaja pööninguluugi minimaalmõõduks peab olema 0,6 x 0,8 meetrit;
- ▶ tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse, pööninguluugi või muu sellise avatäite ja tuletõkkekonstruktsiooni läbiva tehnosüsteemi tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% konstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast;
- ▶ kui ehitise kõrgeim osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 meetrit kõrgemale ja see ei asu naaberehitise piksekaitsetsoonis, peab ehitisel olema piksekaitse;
- ▶ 8,5 meetrit ja kõrgemates hoonetes tuleb ette näha pääs katusele kas vahetult trepikojast, läbi pööningu või välise tuletõrjeredeli abil;
- ▶ hoone ja juurdesõidutee vahel ei tohi olla kõrghaljastust, elektriõhuliine ja piirdetara, mis takistaks päästetööd;
- ▶ trepikoja suitsueemalduseks peab trepikoja ülaosas olema vähemalt ühe ruutmeetri suurune avatav või ohutult purustatav aken;
- ▶ kortermaja trepikoja välisukse peab olema vähemalt sama lai kui trepikäik (üldjuhul 1,2 meetrit), vähemalt 2,1 meetrit kõrge ja üle 30 elanikuga majas avanema väljapoole;
- ▶ päästetöödeks on vajalik tagada päästemeeskonna juurdepääs iga välisukse, tuletõrje veevõtukohta ja hädaväljapääsu juurde.

KODUNÕUSTAMISED

Päästeamet viib regulaarselt läbi tuleohutusala-seid kodunõustamisi, mille eesmärk on selgitada elanikele kodude tuleohuga seotud riske ja nõustada inimesi, kuidas neid ohte vähendada. Kodunõustamisi viivad läbi nii ametnikud, kutselised päästekomandod kui ka vabatahtlikud. Nõustamiste käigus kedagi ei trahvita.

Kodukülastuse läbiviijal on alati kaasas Päästeameti töötöend või vabatahtliku päästja tunnistus. Kui vajate tuleohutusala nõustamist enda kodus, tuleks helistada päästeala infotelefonil 1524.

PÄÄSTENÕUSTAJA

Küsimuste korral annab nõu ka päästenõustaja, kes on Päästeameti ennetaja veebis. Päästenõustajaga saab suhelda Facebookis aadressidel:

www.facebook.com/Paastenoustaja/
www.facebook.com/Paastenoustaja.ru

Vaata ka www.kodutuleohutuks.ee

Artikli ilmumist toetab Päästeamet projekti „Tuleohutus kortermajas - teavitusprogramm korteriühistutele 2017” raames.